

**CONSIGNES SANITAIRES**  
**liées à une non-conformité bactériologique**

**\*Durée théorique des cycles de renouvellement d'eau :**

Spa : 15 minutes

Pataugeoire / Toboggan : 30 minutes

Petit bassin (profondeur < 1,5m) : 1 h ½

Grand bassin (profondeur > 1,5m) : 4 h

Fosse de plongée : 8 h

**1- ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE - PROTOCOLE DE DESINFECTION**

| <b>ALERTES NC du LIDAL</b><br><b>SI présence de germes &gt; limites réglementaires</b>             | <b>SI Micro-organismes revivifiables à 36°C</b><br><b>&gt; 100 UFC/ml</b><br><b>SI Coliforme totaux &gt; 10 UFC/100ml</b><br><b>SI Escherichia Coli &gt; 0 UFC/100ml</b> | <b>Présence de staphylocoques pathogènes</b><br><b>(UFC/100 ml)</b> |                                          | <b>Présence de Pseudomonas</b><br><b>(UFC/100 ml)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Actions à mettre en œuvre / Bassin</b>                                                          | Tous les bassins                                                                                                                                                         | Petit bassin<br>Grand bassin                                        | SPA, Pataugeoire<br>Bain chaud           | SPA                                                   |
| <b>Fermeture immédiate du bassin</b>                                                               | NON                                                                                                                                                                      | <b>OUI SI &gt; 30 UFC/100ml</b>                                     | <b>OUI</b>                               | <b>OUI</b>                                            |
| Faire déborder le bac tampon (s'il existe)                                                         | NON                                                                                                                                                                      | <b>OUI</b>                                                          | <b>OUI</b>                               | <b>OUI</b>                                            |
| Lavage des filtres                                                                                 | <b>OUI</b>                                                                                                                                                               | <b>OUI</b>                                                          | <b>OUI</b>                               | <b>OUI</b>                                            |
| SURCHLORATION hors période d'ouverture au public                                                   | <b>4mg/l</b> pendant 1 cycle* minimum                                                                                                                                    | <b>5 mg/l</b> pendant 2 cycles* au minimum                          | <b>5 mg/l</b> pendant 1 heure au minimum | <b>10 mg/l</b> pendant 1 heure au minimum             |
| Désinfecter tout le matériel ayant été en contact avec l'eau du bassin (matériel pédagogique, ...) | Sans objet                                                                                                                                                               | <b>OUI</b>                                                          | <b>OUI</b>                               | <b>OUI</b>                                            |
| Neutraliser le chlore et vidanger le bassin                                                        | NON                                                                                                                                                                      | NON                                                                 | <b>OUI</b>                               | <b>OUI</b>                                            |
| Nettoyage du bassin et des goulottes                                                               | Sans objet                                                                                                                                                               | Sans objet                                                          | <b>OUI</b>                               | <b>OUI</b>                                            |
| Ajuster les paramètres physico-chimiques avant réouverture au public                               | <b>OUI</b>                                                                                                                                                               | <b>OUI</b>                                                          | <b>OUI</b>                               | <b>OUI</b>                                            |
| Un recontrôle est programmé par l'ARS                                                              | NON                                                                                                                                                                      | <b>OUI</b>                                                          | <b>OUI</b>                               | <b>OUI</b>                                            |
| <b>L'ARS doit autoriser la réouverture du bassin au public (résultats du recontrôle conforme)</b>  | NON                                                                                                                                                                      | <b>OUI si &gt; 30 UFC/100ml</b>                                     | <b>OUI si &gt; 30 UFC/100ml</b>          | <b>OUI si &gt; 30 UFC/100ml</b>                       |

**2- INFORMER L'ARS : ENVOYER UN MAIL SUR LA BOITE [ars-dt74-piscines@ars.sante.fr](mailto:ars-dt74-piscines@ars.sante.fr)**

- préciser les actions mises en œuvre sur le(s) bassin(s) contaminé(s)
- noter les paramètres mesurés dans l'eau du bassin concerné avant la réouverture au public : pH, chlore libre actif ou disponible, température

**Vos contacts à l'ARS DD 74 :**

**Geneviève BELLEVILLE** 04 26 20 93 80  
**Clarisse BAILLEUX** 04 26 20 93 84  
**Fabrice MEYNET** 04 26 20 93 75